



AGUAS DE ALICANTE **DIMENSIONES EMPLAZAMIENTOS DE CONTADOR**

Tipo Suministro	Diámetro Nominal	Longitud Contador (mm)	Longitud Contador + Piezas Emplazamiento (mm)	Conexiones necesarias para instalar emplazamiento contador	Dimensiones interiores mínimas libres armario emplazamiento (cm)	Dimensiones Registro Armario (cm)
					Alto x Largo x Prof.	Alto x Largo
Agua Potable	13	115	---	R/H 3/4' y 7/8'	40x60x40	40x60
	20	190	---	R/H 1"		
	25	260	---	R/H 1" 1/4'		
	30	260	---	R/H 1" 1/2'	50x80x40	50x80
	40	300	---	R/H 2"	60x80x60	60x80
	50	300	950	Bridas PN16	60x120x60	60x100
	65	300				
80	300	1000	80x120x60		80x100	
Contra Incendios	65	200	650		60x100x60	60x80
	80	225				

NOTA: El eje horizontal del emplazamiento del contador debe estar en la mitad inferior del armario. Los contadores deberán quedar totalmente horizontales.

ARMARIO EN FACHADA
VISTA EN ALZADO

