



Tipo suministro	Diametro nominal	Longitud contador (mm)	Longitud contador con rallos (mm)	Longitud contador + Piezas para instalar emplazamiento (mm)	Conexiones necesarias para instalar emplazamiento contador	Dimensiones interiores mínimas libres armario emplazamiento (cm)	Dimensión registro armario (cm)	
						Alto x Largo x Prof.	Alto x Largo	
Agua Potable	13	115	201	---	R/H 1/2"	40x60x40	40x60	
	20	190	283	---	R/H 3/4"			
	25	260	365	---	R/H 1"			
	30	260	370	---	R/H 1 1/4"	50x80x40	50x80	
	40	300	435	---	R/H 1 1/2"	60x80x60	60x80	
	50	300	---	950	Bridas PN 16	60x120x60	60x100	
	60	300	---			80x120x60	80x100	
	80	300	---	1000		60x100x60	60x80	
Contra Incendios	65	200	---	650				
	80	225	---					

NOTA:

El eje horizontal del emplazamiento del contador debe estar en la mitad inferior del armario.
Los contadores deberán quedar totalmente horizontales.

ARMARIO EN FACHADA
VISTA EN ALZADO

